



ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ	
ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΤΑΛΛΑΚΤΗ-ΦΟΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (PE) Ø' 6"/6atm
	ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ ΕΛΕΙΚΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ
	ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 0,05 m³/h
	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ 1" ΠΑΡΟΧΗΣ 0.50m³/h
ΟΠΟΥ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΑΠΕΔΑ Ή ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ U-PVC 6atm, ΔΥΟ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ (Ø25), ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (Ø16).	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡΙΘΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΔΕΥΣΗ	AP-01
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

ΕΥΝΤΑΘΗΚΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/05/2017

ΒΕΡΝΗΚΗΣ

Δ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11-5-2017

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΣΣΑΣ
ΧΑΡΤ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ